

Димитровград  
Дана :25.10.2017.год.  
Дел.бр.: 2539-1/17

# ПРАВИЛНИК

## О ПРЕГЛЕДУ И ИСПИТИВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ НАПОНА

Димитровград, октобар 2017.год.



У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник Р.С.” бр 101/205 и 91/2015) а на основу члана 118. и 119. Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и радилиштима („Сл.гласник РС” бр.21/89) и члана 34. Статута ЈП „Комуналација“ Димитровград, дана 25.10.2017.год.

Директор доноси:

## ПРАВИЛНИК О ПРЕГЛЕДУ И ИСПИТИВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ НАПОНА

### I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се утврђују рокови провере исправности електричних инсталација, односно рокови за обављање прегледа и испитивања стања примењених мера заштите од електричног удара.

Члан 2.

Овим Правилником се не утврђују рокови провере инсталације за заштиту од статичког електричитета у објектима предузета.

Члан 3.

Одредбе овог Правилника примењују се на све објекте и електричне инсталације који припадају предузећу.

### II. РОКОВИ ПРЕГЛЕДА ИСПИТИВАЊА

Члан 4.

Прегледи и испитивање стања примењених мера заштите од електричног удара предвиђених одговарајућим стандардима раде се :

- 1) пре пуштања у погон новоизграђених електроинсталација објекта и оруђа за рад,
- 2) након реконструкције електроинсталација објекта и оруђа за рад и
- 3) периодично у року од 3 године.

## Члан 5.

Прегледи и испитивање електричних инсталација може да уради организација, радња, предузеће које је регистровано за обављање ове врсте делатности и које поседује одговарајућу опрему.

## Члан 6.

О прегледу и испитивању електричних инсталација ниског напона издаје се стручни налаз, који садржи: наручиоца радова, објекат, место, систем мреже, врсту заштите од напона или директног додира, испитивање непрекидности заштитног проводника, мерење отпорности изолације електричне инсталације, провера аутоматског искључења напајања , визуелна контрола и закључак.

## Члан 7.

О резултатима прегледа и испитивањима лице за безбедност и здравља на раду води евиденцију која садржи:

- датум, место, објекат, прегледа и испитивања, односно мерења,
- податке о методи мерења и употребљеним инструментима
- начини резултати испитивања, односно мерења,
- оцену резултата и
- име, презиме и звање стручног лица које је урадило мерење,односно испитивање.

## III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 8.

Измене и допуне овог Правилника се раде на предлог референта заштите на раду и надлежне службе предузећа .

### Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈП „Комуналак” Димитровград.

Доставити : - референту заштите на раду

- техничком руководиоцу
- правној служби
- архиви

