

ЈП „Комуналац“ Димитровград
ул.Балканска бр 30 Димитровград
дана :21.02.2018.год.
дел.бр: 391-10/18

Премет: Одговор на питање
у поступку јавне набавке бр. 5Д/18

Комисија ЈП „Комуналац“ Димитровград образована за јавну набавку бр. 5Д/18 -
Електроматеријал, у складу са чланом 63. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15
и 68/15) доставља одговор на питање:

Питања:

Потенцијални понуђач је поставио питања дел.бр.391-9/18 дана
20.02.2018.год.

1. Да ли у конкурсној документацији под редним бр.34 кабл 2 x 1,5 PGP PPOO 2 x1.5 мм²; бр.35 Кабл 3 x 1,5 PGP PPOO 3 x1.5 мм²; бр. 36 кабл 4 x 4 PGP PPOO 4x4 мм²; бр. 143 Кабл PGP PPOO 3 x 2.5 мм²; бр. 144 Кабл PGP PPOO 5 x 2.5 мм², да ли је PGP или PPOO.
2. бр. 85(нивометар NV 10) ред.бр.86 (нивометар KNF) која је кодна ознака уређаја, да ли је у питању детекција нивоа или континуално мерење нивоа, да ли је кондуктивни.
3. бр.88 Сијалица Na 125W E 27 далије дали је живина или натријумове 100 W E 27.
4. бр.92 Нивостат (у комплету са сондама) колико излаза,какве сонде и колико сонди.
5. бр.94 Спојнице dalisove 16 мм ; бр.95 Спојнице dalisove 25 мм,чеми је намењена и који произвођач.
6. бр.123 утичница индустријска 16А од колико полова
7. бр.127 осигурач ножасти 125А које величине
8. бр.145 лед плафоњера 18W; бр.146 Лед плафоњера 24W уградни или надградни, коцкасти или округли.
9. бр.147 шкара клема 16 мм² од колико полова.

Одговори:

Наручилац прихвата сугестије потенцијалног понуђача у циљу омогућавања добијање ваљане понуде, те је извршио измену конкурсне документације.

1.Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације објављене 20.02.2018 год дел.бр. 391-6/18 на порталу УЈН и интернет страници предузаћа.

Брише се назив PGP тако да нове техничке карактеристике сада гласе:

- ставка 34 - кабл 2 x 1,5 PPOO 2 x 1.5 мм²
- ставка 35 - кабл 3 x 1,5 PPOO 3 x 1.5 мм²
- ставка 36 - кабл 4 x 4 PPOO 4 x 4 мм²
- ставка 143 - кабл PPOO 3 x 2.5 мм²
- ставка 144 - кабл PPOO 5 x 2.5 мм²

2. Дошло је техничке грешке ред.бр. 85 и 86 нивометар NV 10, нивометар KNF се брише .

3.Мења се Na 125W E 27 сада гласи Na 70 W E 27

4. Нивостат у комплекту са сондама су следеће карактеристике : напајање 230 V, излаз 1xU 8A/250V, напон сонде $\leq 10V$, дужина сонде нивостата са каблом L-10m
Намена: регулација нивоа воде у резервоарима.

5. Спојнице dalisove 16 мм -10мм Al-Cu ; бр.95 Спојнице dalisove 25 мм-10мм Al-Cu
6. утичница индустријска 16А петиполна
7. Осигурач ножаста 125А NV 01
8. Лед панел 18W и 24W надградни округли
9. Шкара клема 16 мм² четворополна.

Због велике измене мења се цела конкурсна документација.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама јер ће у супротном бити одбијена као неприхватљива.

Наведене измене чине саставни део конкурсне документације.

Рок за подношење понуда је: 02.03.2018.год. до 12:00 часова

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за поношење понуда, односно **02.03.2018.год. у 12:30 часова** у просторијама управе ЈП „Комуналац“ Балканска бр. 30, Димитровград.

ЈП „Комуналац“, Димитровград
Комисија за ЈН 5Д/18